



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган государства-члена Евразийского экономического союза, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации

№ KG.11.01.09.008.E.000428.02.19 от 07.02.2019 г.

Продукция:

Смеси сухие строительные "ARDECO": штукатурка КЛАССИКА БАЗОВАЯ, штукатурка КЛАССИКА ФИНИШНАЯ, штукатурка КЛАССИКА КРУПНОЗЕРНИСТАЯ, (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 23.64.10-003-03564602-2018. Изготовитель (производитель): ООО "Авангард". Юридический адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, пр. 2-й Муринский, д.38, литер "А", пом. 305, Российская Федерация. Адрес производства: 193318, г. Санкт-Петербург, ул. Ванеева, д.6, литер "У", Российская Федерация. Получатель: ООО "Авангард", 194021, г. Санкт-Петербург, пр. 2-й Муринский, д.38, литер "А", пом. 305, Российская Федерация.

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 6, 11

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Для ремонта и реставрации по бетонным и кирпичным поверхностям, старой известковой штукатурке, ручного и машинного нанесения, для наружных и внутренних работ.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 01/30-552/ПР-18 от 29.01.2019 г. АИЛЦ ФБУН "Центр госсанэпиднадзора" (аттестат аккредитации № РОСС RU.00001.510440)

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления или поставок подконтрольной продукции (товаров) на территорию Евразийского экономического союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Директор Исаков Т.Б.

(Ф.И.О./подпись)



М.П.

№ 0015893



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган государства-члена Евразийского экономического союза, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

ПРИЛОЖЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ

о государственной регистрации

от 07 февраля 2019 № KG.11.01.09.008.Е.000428.02.19

Наименование продукции (продолжение, начало на бланке свидетельства):

штукатурка КЛАССИКА МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, штукатурка КЛАССИКА ПРОФИЛЬНАЯ,
штукатурка ОРИГИНАЛЬНАЯ БАЗОВАЯ, штукатурка ОРИГИНАЛЬНАЯ ФИНИШНАЯ,
штукатурка САНИРУЮЩАЯ, штукатурка САНИРУЮЩАЯ НАКРЫВОЧНАЯ.

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица,
выдавшего документ, и печать органа (учреждения),
выдавшего документ

Директор Исаков Т.Б.

(Ф.И.О./подпись)



**Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»
Управления делами Президента Российской Федерации
(ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
Телефон/факс: 8499-14185-23; 8495-720-85-38; 8926-293-00-06
Адрес e-mail ИЛЦ: kreml-org@mail.ru
ИНН/КПП 7731027963/773101001 Р/счет 40501810600002000079 в
отделении I Москва УФК по г. Москве

АТТЕСТАТ № РОСС RU.00001.510440
Федеральной службы по аккредитации



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№01/30-552/ПР-18 от 29 января 2019 г.**

- | | |
|---|--|
| 1. Наименование предприятия, организации (заявитель): | ООО «Сертификация продукции» (г. Владимир, мкр Коммунар, ул. Песочная, д. 4) для ООО «Авангард» (194021, г. Санкт-Петербург, пр. 2-й Муринский, д.38, литер «А», пом. 305, Российская Федерация) |
| 2. Место отбора: | 193318, г. Санкт-Петербург, ул. Ванеева, д.6, литер «У», Российская Федерация
Акт отбора проб № 552 от 26 декабря 2018г. |
| 3. Наименование продукции, состав и область применения: | Смеси сухие строительные «ARDECO»: штукатурка КЛАССИКА БАЗОВАЯ, штукатурка КЛАССИКА ФИНИШНАЯ, штукатурка КЛАССИКА КРУПНОЗЕРНИСТАЯ, штукатурка КЛАССИКА МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, штукатурка КЛАССИКА ПРОФИЛЬНАЯ, штукатурка ОРИГИНАЛЬНАЯ БАЗОВАЯ, штукатурка ОРИГИНАЛЬНАЯ ФИНИШНАЯ, штукатурка САНИРУЮЩАЯ, штукатурка САНИРУЮЩАЯ НАКРЫВОЧНАЯ
Состав:Известь гидратная 20-32%. Кварцевый песок 48,2-73,6%. Доломитовая мука 6-27%. Модифицирующие добавки 0,35-1,5%
Область применения: Для ремонта и реставрации по бетонным и кирпичным поверхностям, старой известковой штукатурке, ручного и машинного нанесения, для наружных и внутренних работ |
| 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация), адрес: | ООО «Авангард», 193318, г. Санкт-Петербург, ул. Ванеева, д.6, литер «У», Российская Федерация |
| 5. Дата получения образца на испытания: | 27 декабря 2018 г. |
| 6. Дата проведения испытаний: | 27 декабря 2018 г. – 29 января 2019 г. |
| 7. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II. Разделы 6 и 11 |
| 8. Код образца (пробы): | .01-30.552.12.07.01.Д-18 |
| 9. Наименование испытуемой продукции (образца, пробы): | Типовой представитель: Штукатурка КЛАССИКА БАЗОВАЯ, в кол-ве 3 кг |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Контролируемый показатель	Единицы измерения	НД на методы исследований	Величина допустимого уровня	Результаты испытаний
Органолептические показатели				
Интенсивность запаха образца в естественных условиях	Балл	МУ 2.1.2.1829-04	Не более 2	1
Санитарно – химические миграционные показатели Модельная среда – воздушная среда Время экспозиции-24 часа. Температура в камере 23 ⁰ С				
Ангидрид фосфорный	мг/м ³	МУК 4.1.1053-01	0,05	< 0,03
Диоксид серы	мг/м ³	МУК 4.1.1053-01	0,05	< 0,03
Токсикологические показатели				
Индекс токсичности	%	МР 01.018-07	70-120	82
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля	кВ/м	МУК 4.1/4.3.1485-03	Не более 15	Менее 10

Таблица 2 (Глава II раздел 11)

Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат Испытаний	НД на метод испытаний
Радиологические показатели			
Активность 40К, Бк/кг		301 ± 76	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006
Активность 232Th, Бк/кг		18 ± 8	
Активность 226Ra, Бк/кг		14 ± 6	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40К), Бк/кг	Не более 370	96±34	

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного лабораторного центра
2. Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания

Эксперт-химик	О.Е. Волкова	Подпись 
---------------	--------------	---